SALA DE MÁQUINAS

CARGA DE REFRIGERANTE EN SALA DE MÁQUINAS :		Kg.
VOLUMEN SALA DE MÁQUINAS :		M³.
SUPERFICIE SALA DE MÁQUINAS :		M².

CONCEPTO	SEGURIDAD NORMAL	SEGURIDAD ELEVADA
VENTILACIÓN MECÁNICA		
CAUDAL INSTALADO (m³/h)		
CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO (m³/h)		
$50\sqrt[3]{p2}$ (m³/h)		
PÉRDIDA DE CARGA EN LOS CONDUCTOS (mm CA)		
VENTILADOR ELEGIDO		
CAUDAL (m³/h)		
PRESIÓN ESTÁTICA (mmCA)		
VENTILACIÓN NATURAL		
SUPERFICIE TOTAL LIBRE DE PUERTAS Y VENTANAS (m²)		
SUPERFICIE MÍNIMA REQUERIDA (m²)		
S = 0'14 $\sqrt{p}$ = m²		

ESTRUCTURAS DE PAREDES

DENOMINACIÓN	MATERIAL	ESPESOR

De este documento se presentarán dos copias